

وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت روابط کار

اداره کل بازرسی کار

آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

۱۳۸۸

آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

هدف :

هدف از تدوین این آئین نامه، ایمن سازی محیط کار کلیه تصفیه خانه های آب و فاضلاب به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی می باشد. مقررات این آئین نامه به استناد ماده ۸۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است.

فصل اول : تعاریف

فاضلاب : به آبی گفته می شود که در اثر مصرف یا ورود مواد خارجی تغییر کیفیت پیدا نموده بطوریکه برای مصرف قبلی غیر قابل استفاده باشد.

تصفیه آب : به تبدیل آب خام به آبی با کیفیت مناسب جهت آشامیدن و مصارف صنعتی اطلاق می گردد.

تصفیه فاضلاب : به منظور حذف و تقلیل شدت آلودگی و عوامل بیماریزا صورت می گیرد بطوریکه امکان استفاده مجدد آن برای مصارف مورد نظر فراهم گردد.

ضد عفونی : قسمتی از فرایند تصفیه می باشد که با استفاده از مواد شیمیایی، عوامل بیماریزا حذف یا در حد قابل قبول تقلیل می یابد.

دستگاه واترجت : دستگاهی است که با استفاده از فشار بالای آب، سطوح مختلف را از هرگونه جرم و رسوب گرفتگی پاک می نماید. واترجت متناسب با کاربردهای مختلف دارای تفنگی های گوناگون و فشار های متفاوت می باشد که با بالا رفتن فشار، قدرت جرم بری و رسوب زدایی آن افزایش می یابد.

دستگاه فیلتر پرس : دستگاهی است که به وسیله آن می توان حجم بالایی از محلول یا ذرات جامد از مایع را تحت فشار با حداقل سطح فیلتری که مابین دو صفحه نگهدارنده قرار دارد جداسازی یا تصفیه نمود.

برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) : اطلاعات پایه

پیرامون خصوصیات ، پتانسیل آسیب زایی مواد ، نحوه استفاده ایمن، نگهداری، حمل و نقل و چگونگی برخورد در موقع اضطراری را در باره مواد یا فرآورده های شیمیایی فراهم میکند.

دستگاه خنثی ساز(اسکرابر) : سیستم خنثی ساز گاز کلر، که بر اساس واکنش بین سود و گاز کلر در داخل یک محیط بسته انجام می شود.

کیت ایمنی : کیت ایمنی شامل یک سری تجهیزات از قبیل لباس مخصوص ضد نفوذ گاز کلر، ماسک حفاظتی، دستکش و چکمه ضد اسید، درپوش ایمنی یا کپ، آچار مخصوص، پودر، گوه های برنجی، کمربند مهار سوراخ، واشر، علائم هشداردهنده و غیره برای انجام کار ایمن در ارتباط با گاز کلر می باشد.

فصل دوم : مقررات عمومی

ماده ۱- کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار تصفیه خانه اقدام نموده و اقدامات کنترلی مناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد.

ماده ۲- کلید های قطع جریان و توقف اضطراری تاسیسات باید در محلهای مناسب و با دسترسی آسان موجود بوده و توسط علائم هشداردهنده مشخص شده باشد.

ماده ۳- کلید های اصلی راه اندازی و توقف تاسیسات تصفیه خانه باید قفل دار باشد.

ماده ۴- کلیه وسایل و تجهیزات الکتریکی تصفیه خانه باید دارای سیستم اتصال به زمین موثر باشد.

ماده ۵- برای جلوگیری از پرتاب و اصابت وسایل و تجهیزات در اطراف ظروف، لوله ها و شلنگ های تحت فشار باید پوشش یا حفاظ مناسب نصب گردد.

ماده ۶- قسمت های داغ دستگاهها، تاسیسات و تجهیزات باید دارای عایق بندی و یا حفاظ مناسب باشد.

ماده ۷- برای جلوگیری از ریزش نزولات جوی بر روی تابلو های برق و الکتروموتورهایی که در فضای باز قرار دارند باید پوشش مناسب در نظر گرفته شود.

ماده ۸- نصب حصار، علائم و تابلوهای هشداردهنده در اطراف سایت تصفیه خانه به منظور جلوگیری از ورود افراد متفرقه به محوطه تصفیه خانه الزامی است.

ماده ۹- افراد شاغل در تصفیه خانه باید آموزش مقررات ایمنی و کمک های اولیه متناسب با نوع کار را دیده باشند.

ماده ۱۰- پلکان، نردبان ها و محل های تردد در تصفیه خانه باید همواره تمیز گردیده و لغزنده نباشد.

ماده ۱۱- نردبان های ایستاده با ارتفاع بیش از ۲/۲ متر مورد استفاده در مخازن ، کانال ها، آدم روها و حوضچه ها باید دارای حفاظ کمری باشد.

ماده ۱۲- حمل وسایل و ابزار با دست در زمان استفاده از نرdban ممنوع است .

ماده ۱۳- نرdbanهای مورد استفاده در مخازن، کانالها، حوضچه ها و آدم روها باید در مقابل خوردگی مقاوم باشند.

ماده ۱۴- نصب چشم شوی و دوش اضطراری در محل هایی که از مواد شیمیایی استفاده می شود الزامی است.

ماده ۱۵- در صورت ریختن یا نشت مواد شیمیایی و یا سمی باید توسط وسایل و علائم هشدار دهنده کارکنان را مطلع نموده و در اسرع وقت نسبت به پاک سازی محیط اقدام نمود.

ماده ۱۶- در انبار کردن مواد شیمیایی، چیدن اقلام ناسازگار کنار هم که امکان واکنش بین آنها وجود دارد ممنوع است.

ماده ۱۷- تعمیر، نگهداری، سرویس، نظافت و تنظیم دستگاه ها و تجهیزات باید در زمان توقف کامل و مطمئن آنها انجام پذیرد.

ماده ۱۸- در زمان تعمیر، نگهداری، سرویس، نظافت و تنظیم دستگاه ها و تجهیزات باید به روش مطمئن و علائم هشدار دهنده از ورود افراد متفرقه به محل مربوطه جلوگیری نمود .

ماده ۱۹- انجام کلیه امور نصب، راه اندازی، بهره برداری، تجهیز، سرویس، تعمیر و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات باید توسط افراد ماهر و با رعایت دستورالعمل های شرکت سازنده و الزامات قانونی صورت پذیرد.

ماده ۲۰- کلیه دستگاه ها باید دارای پرونده مجزا بوده و دستورالعمل ها، نتایج سرویس، تجهیز، نگهداری و بازرگانی های فنی و ایمنی در آن ثبت گردد.

ماده ۲۱- کلیه دستگاه ها و تجهیزات مربوطه باید دارای لوح یا برچسب و یا کد مشخصات فنی باشد.

ماده ۲۲- دستورالعمل ایمنی کار با هر دستگاه بایستی در محل مناسب و قابل رویت نصب و مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۲۳- تردد و حضور افراد متفرقه در محل تصفیه خانه ممنوع است.

ماده ۲۴- برای جلوگیری از بخ زدگی مخازن و تجهیزات و نیز بخ زدگی و لغزنده ای معابر و پیاده روها بایستی تمهیدات مناسب اتخاذ گردد.

ماده ۲۵- وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار و عوامل زیان آور محیط کار باید توسط کارفرما تهیه و در اختیار کارگران قرار گیرد.

ماده ۲۶- استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار توسط کارگران الزامی است.

ماده ۲۷- جعبه کمک های اولیه با امکانات متناسب با نوع کار باید در محل های مورد نیاز تصفیه خانه تعییه گردد.

ماده ۲۸- افراد شاغل در تصفیه خانه باید متناسب با نوع کار به طور منظم تحت آزمایش های پزشکی قرار گیرند.

ماده ۲۹- کلیه بخش‌های تصفیه خانه باید دارای نور متناسب با محیط کار باشد.

ماده ۳۰- در مخازن و فضای بسته استفاده از سیستم روشنایی بیش از ۲۴ ولت ممنوع است.

ماده ۳۱- استفاده از چراغ قوه دارای بدنه فلزی در تصفیه خانه ممنوع است.

ماده ۳۲- وسایل اعلام و اطفای حریق متناسب با نوع کار باید در قسمتهای مختلف تصفیه خانه پیش بینی و نصب گردد.

ماده ۳۳- کلیه قسمتهای تصفیه خانه باید قابل شستشو باشد.

ماده ۳۴- رانندگی با سرعت بیش از سی کیلومتر در ساعت در محوطه تصفیه خانه ممنوع است.

ماده ۳۵- شنا کردن در مخازن، حوضچه ها، کانالها و دریاچه های تصفیه خانه ممنوع بوده و باید علائم ممنوعیت شنا در اطراف آنها نصب گردد.

ماده ۳۶- کاشت درخت در محدوده مخازن، حوضچه ها، آدم روها و کanal ها به منظور جلوگیری از صدمه ریشه درختان به پایه ها و دیواره ها ممنوع است.

ماده ۳۷ تصفیه خانه باید مجهز به وسایل ارتباطی مناسب و آماده به کار برای موقع اضطراری باشد.

ماده ۳۸- کلیه واردکنندگان، تولید کنندگان، فروشنده‌گان، عرضه کنندگان، تعمیرکاران و بهره برداران دستگاه ها و تجهیزات مشمول این آیین نامه مکلف به رعایت قوانین و مقررات ایمنی و حفاظتی می باشند.

ماده ۳۹- مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارات می باشد.

فصل سوم : ضد عفونی

ماده ۴۰- نصب دستگاه خنثی سازی در تصفیه خانه هایی که از گاز کلر برای ضد عفونی استفاده می کنند الزامی است.

ماده ۴۱- حمل و نقل سیلندرهای گاز باید توسط وسایل مکانیکی مناسب و به صورت ایمن انجام شده و انداختن و غلطاندن سیلندر ها ممنوع است.

ماده ۴۲- قراردادن سیلندر گاز ضد عفونی در داخل حوض یا مخزن آب و ریختن آب بر روی قسمتی از آن که چکه میکند ممنوع است.

ماده ۴۳- سیلندرها و مخازن گاز ضد عفونی باید از نظر وزن، ضخامت دیواره، خوردگی، حفره، فرو رفتگی، بریدگی و خراش همواره بر اساس استانداردهای ملی مورد بازدید قرار گرفته و در صورت غیر استاندارد بودن، از چرخه مصرف خارج و معدهم شود.

ماده ۴۴- قرارگرفتن سیلندرهای گاز کلر در نزدیکی اتر، آمونیاک بدون آب، هیدرو کربن ها مانند گازهای سوخت و نفت، گریس معمولی و گازوئیل یا هر ماده قابل اشتعال دیگر و نیز سایر گازهای تحت فشار ممنوع می باشد.

ماده ۴۵- سیلندرهای گاز ضد عفونی باید دارای کلاهک محافظ شیر بوده بطوریکه همواره در حین جابجا کردن و نگهداری در جای خود بسته باشد.

ماده ۴۶- سیلندرها و مخازن گاز ضد عفونی باید مطابق قوانین و مقررات موجود دارای لوح مشخصات بوده و تحت بازررسی و آزمون های ادواری قرار گرفته و نتایج آن در پرونده مربوطه ثبت و نگهداری گردد.

ماده ۴۷- سیلندر محتوی گاز ضد عفونی نباید در مجاورت شعله آتش، گرما و سرمای شدید، بخار، رطوبت زیاد و نور خورشید باشد.

ماده ۴۸- محل استفاده و نگهداری سیلندرهای گاز ضد عفونی در تصفیه خانه نباید در جهت وزش باد غالب باشد.

ماده ۴۹- به منظور خشی سازی گاز کلر در زمان نشت از سیلندر وجود حوضچه محتوی آب آهک اشباع در نزدیکترین محل نگهداری و استفاده از آن الزامی است.

ماده ۵۰- بازدید، نظافت، سرویس و در مدار قرار دادن سیلندر های گاز ضد عفونی باید توسط بیش از یک نفر انجام گیرد.

ماده ۵۱- محوطه تزریق گاز و محل نگهداری سیلندرها باید از یکدیگر جدا باشد.

ماده ۵۲- محوطه تزریق و محل نگهداری سیلندرهای گاز باید از ساختمانهای دیگر جدا و فاصله ایمن داشته باشد.

ماده ۵۳- وجود کیت ایمنی در تصفیه خانه هایی که از گاز کلر استفاده می شود الزامی است.

ماده ۵۴- دستگاه تولید گاز ازن باید در فضای ایمن و مجزا از ساختمان های دیگر بوده و دارای تهویه مناسب باشد.

ماده ۵۵- دستگاه تولید گاز ازن و محل تزریق آن به جریان آب یا فاضلاب باید از لحاظ تشعشعات و نشت کاملاً ایمن باشد.

ماده ۵۶- در محل هایی که از اشعه برای ضد عفونی آب یا فاضلاب استفاده می شود باید علائم هشداری و وسائل اعلام میزان اشعه نصب گردد.

ماده ۵۷- در محل هایی که گاز خد عفونی کننده استفاده و نگهداری می گردد و یا در فرایند کار، گاز قابل انفجار تولید می شود باید از تاسیسات الکتریکی و تجهیزات ضد جرقه استفاده نمود.

ماده ۵۸- نصب وسایل اعلام نشت گاز مجهز به چراغ و علائم هشدار دهنده صوتی در محوطه تزریق و نگهداری سیلندرهای گاز الزامی است.

ماده ۵۹- کلید های قطع جریان برق، گاز و سیستم تهویه باید علاوه بر داخل در بیرون از محل تزریق گاز و نگهداری کپسولها نیز نصب گردد.

ماده ۶۰- درب محوطه تزریق گاز باید به بیرون باز شده و دستگیره آن از نوع اضطراری باشد.

ماده ۶۱- محوطه تخلیه، بارگیری، اتصال، جداسازی، جابجایی مخازن، دستگاههای مولد، تبخیر کننده ها، تجهیزات و تاسیسات گاز کلر باید حداقل ۲۵ متر از محوطه عمومی و افراد متفرقه فاصله داشته باشد.

ماده ۶۲- برای خارج نمودن سیستم ضد عفونی از فرایند کار باید اقدامات اینمی لازم جهت جلوگیری از نشت گاز و اشعه صورت گیرد.

ماده ۶۳- نصب هواکش مکنده مقاوم به خوردگی و مناسب با محل نگهداری و محوطه تزریق گاز کلر در ارتفاع ۲۰ سانتیمتری از کف و هواکش دمنده در نزدیکی سقف الزامی است.

فصل چهارم : نمونه برداری و آزمایشگاه

ماده ۶۴- مشخصات مواد مورد استفاده در آزمایشها باید روی ظروف آنها عنوان گردد.

ماده ۶۵- مواد شیمیایی باید از محل مورد استفاده جدا و تحت شرایط این نگهداری شود.

ماده ۶۶- مواد خطرناک و سمی باید در محفظه های قفل دار، دارای علائم هشدار دهنده و دور از دسترس افراد متفرقه نگهداری شود.

ماده ۶۷- مواد شیمیایی مایع و خطرناک باید به طوری چیده شوند که امکان سقوط آنها وجود نداشته باشد.

ماده ۶۸- استفاده از ظروف شیشه ای ترک دار و شکسته در آزمایشگاه ممنوع بوده و باید این ظروف سریعا از آزمایشگاه خارج و معدهم شود.

ماده ۶۹- استفاده از دهان برای مکش مایعات از ظروف آزمایشگاهی ممنوع بوده و باید از وسایل مناسب این کار استفاده شود.

- ماده ۷۰- آماده سازی و اختلاط موادی که تولید بخار و گاز مضر می نماید باید زیر هود و با تهويه مناسب انجام گيرد .
- ماده ۷۱ - در پایان هر شيفت کار باید محیط آزمایشگاه تمیز گردیده و مواد زائد و پسماندها با توجه به برگه اطلاعات ايمني مواد بصورت مناسب دفع شود.
- ماده ۷۲- سطوح کار، کف و دیوار اتاق هایی که در آنها مواد شیمیایی مصرف می شود باید مقاوم و قابل شستشو بوده و دارای کفسور متصل به مجاري فاضلاب باشد.
- ماده ۷۳- خوردن و آشامیدن هنگام کار با مواد شیمیایی، کار در آزمایشگاه و نمونه برداری آب و فاضلاب ممنوع است.
- ماده ۷۴- استعمال دخانیات در آزمایشگاه ، محل اختلاط و آماده سازی مواد شیمیایی و محل تولید و مصرف گاز ممنوع است .
- ماده ۷۵- نمونه برداری در قسمت های مختلف تصفیه خانه باید بوسیله شیرهای نمونه برداری و یا روش مطمئن دیگر انجام گيرد.
- ماده ۷۶- ریختن مواد زائد شیمیایی بر روی هم و به مجاري فاضلاب قبل از ختی سازی ممنوع است .
- ماده ۷۷- سیلندر گاز مورد استفاده در دستگاه های آنالیز شیمیایی باید از باب نشتی و شرایط محیطی کنترل شده و بطور مناسب مهار گردد .

فصل پنجم : واحدهای تصفیه

- ماده ۷۸- در تصفیه خانه ها برای توقف، انحراف جريان بصورت موقت، انجام تعمیرات اضطراری و یا بازدید باید تمهیدات و پیش بینی های لازم اتخاذ گردد.
- ماده ۷۹- در هنگام کار در مخازن ، لوله ها و کانال های سربسته باید جريان ورودی قطع گردیده و یا از طریق مسیر کنار گذر منتقل شود.
- ماده ۸۰- هنگام کار با دستگاه واترجت حضور افراد در منطقه عملکرد دستگاه ممنوع است.
- ماده ۸۱- مخازن، کانالها، آدم روها، حوضچه ها و سایر تاسیسات تصفیه خانه باید از استحکام لازم برخوردار باشد .
- ماده ۸۲- در صورت نیاز به سوزاندن رسوبات داخل مخازن، این عمل باید با استفاده از وسایل مناسب با کار و بصورت ایمن انجام گيرد .
- ماده ۸۳- محل نگهداری پودر کربن (ذغال فعال) باید جهت جلوگیری از وقوع انفجار ایمن گردد .

ماده ۸۴- تصفیه خانه هایی که در فضای باز قرار ندارند باید دارای راههای خروج اضطراری و سیستم تهویه موثر باشد.

ماده ۸۵- پس از قطع عملکرد دستگاه های دارای سیستم انتقال دهنده نیرو و مواد توسط کلید توقف اضطراری، شروع بکار مجدد آن بایستی به وسیله کلید راه انداز اصلی و به صورت دستی انجام گیرد.

ماده ۸۶- در هر شیفت کاری در تصفیه خانه تعداد بھر برداران باید حداقل ۲ نفر باشد.

ماده ۸۷- چنانچه سوزاندن گازهای حاصل از فرایند تصفیه خانه اجتناب ناپذیر باشد مکان سوزاندن آن در روی زمین باید حداقل ۷/۵ متر از ساختمان تصفیه خانه، تاسیسات و ابنيه دیگر فاصله داشته باشد.

ماده ۸۸- استفاده از شعله برای آب کردن بخاطر اطراف و زیر در پوش مجاری فاضلاب و دریچه فضاهای بسته که احتمال انتشار گازهای قابل اشتعال و انفجار وجود دارد، منوع است.

ماده ۸۹- در محیطی که گاز یا مایعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد استفاده از شعله و هر وسیله ای که به هر نحوی تولید جرقه کند منوع است.

ماده ۹۰- ورود به فضای بسته باید تنها توسط افراد صلاحیت دار و با استفاده از وسائل ایمن و حسگرهای گاز فردی صورت پذیرد.

ماده ۹۱- قبل از ورود و در حین کار در فضای بسته، باید با تجهیزات مناسب، میزان گازها و بخارات سمی و مضر، اندازه گیری شده و در صورت مجاز بودن مبادرت به انجام و ادامه کار گردد.

ماده ۹۲- ورود به فضای بسته قبل از تهویه موثر منوع است.

ماده ۹۳- مخازن و فضاهای بسته باید برای جلوگیری از تجمع گاز و بخارات دارای مجاری خروج و سیستم تهویه مناسب باشد.

ماده ۹۴- در هنگام جوشکاری یا کار گرم که احتمال انتشار گاز های قابل انفجار و اشتعال از دریچه ها و مجاری فاضلاب به محیط کار وجود دارد، باید دریچه ها و مجاری مربوطه را پوشاند.

ماده ۹۵- در صورت نیاز به انجام تعمیرات، سرویس، بازدید و رسوب زدایی در مخازن، حوضچه ها و کانال ها در زیر آب یا فاضلاب باید این کار توسط افراد ماهر دارای گواهینامه غواصی و با استفاده از تجهیزات غواصی مناسب انجام گیرد.

ماده ۹۶- تعبیه وسائل هوادهی برای مکانهایی نظیر آدم روها، چاهک ها، گودالها و تلمبه خانه های خشک و مستغرق که کمبود اکسیژن وجود دارد در هنگام کار الزامی است.

- ماده ۹۷۵ - در مکانهای که گاز تولید می شود وجود وسایل ایمن جهت مهار شعله به همراه شیرهای قطع اتوماتیک لازم و ضروری است.
- ماده ۹۸ - درب مخازن تولید و ذخیره مواد شیمیایی باید به گونه ای باشد که امکان سقوط افراد در آنها وجود نداشته و یا دارای دریچه های قفل دار باشد.
- ماده ۹۹ - دریچه ورودی مخازن و فضاهای بسته باید قفل دار بوده و در غیر از زمان تعمیر، بازدید، سرویس و نظافت بسته باشد.
- ماده ۱۰۰ - دریچه مخازن و فضاهای بسته باید به گونه ای مهار گردد که در هنگام کار مانع افتادن و برگشتن آن شود.
- ماده ۱۰۱ - اطراف و یا روی کanal ها ، مخازن روباز ، حوضچه ها، آدم رو ها و دریچه ها باید حفاظ و یا پوشش مناسب نصب گردد .
- ماده ۱۰۲ - اطراف دستگاه فیلتر پرس باید دارای حفاظ مناسب باشد.
- ماده ۱۰۳ - نصب نردبان یا دستگیره دائمی در دیواره داخلی حوضچه ها و مخازن الزامی است.
- ماده ۱۰۴ - سیستم و شیرهای اطمینان مخازن تحت فشار باید به نحوی تعییه گردد که خطر برخورد افراد با آنها وجود نداشته باشد.
- ماده ۱۰۵ - در هنگام کار در مخازن، کanal ها و فضا های بسته باید یک نفر با وسایل ارتباطی مناسب و آماده بکار در بیرون از این اماکن برای هماهنگی و نظارت حضور مستمر داشته باشد.
- ماده ۱۰۶ - استفاده از جلیقه نجات برای افرادی که در اطراف و روی کanalها، مخازن ، حوضچه ها ، آدم رو ها و دریچه ها کار میکنند الزامی است .
- ماده ۱۰۷ - وسیله نجات مناسب و مطمئن باید در کنار کanal ها، مخازن، حوضچه ها، آدم رو ها و دریچه ها وجود داشته باشد .
- ماده ۱۰۸ - وسایل و دستگاههای تنفس مصنوعی قابل حمل باید همواره در دسترس موجود باشد.
- ماده ۱۰۹ - دستگاه تشخیص کمبود اکسیژن باید به چراغ و آلام هشداردهنده مجهز بوده و در محل مربوطه تعییه گردد.
- ماده ۱۱۰ - مواد زائد شیمیایی بایستی با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد در ظروف مناسب و ایمن ریخته شده و سپس بطریق مناسب دفع شود.
- ماده ۱۱۱ - مواد شیمیایی مورد استفاده در تصفیه خانه باید دارای برگه اطلاعات ایمنی مواد بوده و در اختیار قسمتهای ذیربط قرار گرفته و تمهدیات لازم برای مقابله با خطرات آنها صورت پذیرد.

ماده ۱۱۲- برای انجام کار، باید جایگاه کار ایمن در کلیه قسمتهای تصفیه خانه تعییه گردد.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۱۲ ماده به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۳ شورای عالی حفاظت فنی تهییه و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.